



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009052-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.03.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 09.03.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KARADENİZLİLER MAH. FAKÜLTE CAD.147/A / BAŞISKELE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KARADENİZLİLER MAH.FAKÜLTE CAD.NO:147/A KULLAR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BAŞISKELE KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009052-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI enpay
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
BCT MODEL
BEYAN GİRİŞ AKIMI:200A-500A (500A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1A-5A (5A DAHİL)
BEYAN ÇIKIŞ GÜÇLERİ:1VA-60VA (60 VA DAHİL)
BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72 kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: - KORUMA SINIFI: 5P- 10P- PX
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (Ith) KA VE SÜRE: 50kA, 3 s
İÇ ÇAP : 100 mm ..600 mm
DIŞ ÇAP : 150 mm .. 800 mm
YÜKSEKLİK: 500 mm (Max)

e-imzalı/e-signed

28.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(009052-TSE-01/03nolu belge devamı) : ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

BCT MODEL

BEYAN GİRİŞ AKIMI:200A-500A (500A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1A-5A (5A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ GÜÇLERİ:1VA-20VA (20 VA DAHİL)

BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72 kV

BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: 0,1-0,2S- 0,5S- 0,2- 0,5- 1- 3

BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (Ith) kA VE SÜRE: 50kA, 3 s

İÇ ÇAP : 100 mm ..600 mm

DIŞ ÇAP : 150 mm .. 800 mm

YÜKSEKLİK: 500 mm (Max)

BCT MODEL

BEYAN GİRİŞ AKIMI:501A-5000A (5000A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1A-5A (5A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ GÜÇLERİ:1VA-200VA (200 VA DAHİL)

BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72 kV

BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI: - KORUMA SINIFI: 5P- 10P- PX

BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (Ith) kA VE SÜRE: 50kA, 3 s

İÇ ÇAP : 100 mm ..600 mm

DIŞ ÇAP : 150 mm .. 800 mm

YÜKSEKLİK: 500 mm (Max)

BCT MODEL

BEYAN GİRİŞ AKIMI:501A-5000A (5000A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ AKIMI: 1A-5A (5A DAHİL)

BEYAN ÇIKIŞ GÜÇLERİ:1VA-100VA (100 VA DAHİL)

BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (UM): 0,72 kV

BEYAN DOĞRULUK SINIFI: ÖLÇÜ SINIFI:0,1-0,2S- 0,5S- 0,2- 0,5- 1- 3

BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIM (Ith) kA VE SÜRE: 50kA, 3 s

İÇ ÇAP : 100 mm ..600 mm

DIŞ ÇAP : 150 mm .. 800 mm

YÜKSEKLİK: 500 mm (Max)

e-imzalı/e-signed

28.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

